



z betonu klasy C40/50
wskaźnik $w/c \leq 0,40$ + plastifikator
wodoszczelnego W 10
mało nasiąkliwego $n_w 4,5\%$

Zestawienie studni wodomierzowych Ø1000							
Lp.	Nazwa	RT	RD1	RD2	D1	D2	H
1.	SR	94,56	92,62	92,62	Ø160	Ø250	1,94

UWAGA!

Włazy studni zlokalizowanych w jezdni drogi powiatowej wykonać w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej osadzonej w warstwie drogowej.

"BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELĄTKOWO I CHŁUDOWO, GMINA SUCHY LAS"

STUDNIA ROZPRĘŻNA

DATA 04.2017

SKALA 1:25

RYSUNEK NR 4