SZCZEGÓŁ OBRUKOWANIA SKRZYNKI DO ZASUW



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1% 5.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø32x3,0 SDR11 , PN16 , PE100
ODLEGŁOŚCI	0.00 5.50 5.50
HEKTOMETRY	W3 W3.1





PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU - SCHEMAT

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WODOMIERZA DO DZ. 209/3 I 209/6

OZNACZENIA

1 – kolano dla PE 90° , 432/ 1 " (HAWLE nr kat. 6460)
2 – zawór kulowy Ø25
3 – wodomierz skrzydełkowy Ø3,5 400
4 – zawór antykalcelowy SOCLA EA251 DN25
+ kurek spustowy
5 – złączka ISO

długość zabudowy wodomierzy wynosi 270 mm (pomiędzy nadkrętkami)
wodomierz dostarcza AQUANET
wodomierz montowad w gotowym zestawie (np. CORO,)

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WODOMIERZA DO DZ. 209/4 I 209/5

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jerzy Zając			
OBIEKT	Przyłącza wodociągowe		
TEMAT	Projekt sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Stolarskiej w ul. Krzywej w Golęczewie		
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłużny przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej z rur PE.		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Zając		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grażyna Zając		
Skala 1 : 100/100	Data 05.2019	Nr rysunku 2	

SZCZEGÓŁ OBRUKOWANIA SKRZYNKI DO ZASUW





PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU - SCHEMAT



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WODOMIERZA DO DZ. 209/3 I 209/6



OZNACZENIA

1 – kolano do PE 90° , 432/ 1 " (HAMLE nr kat. 6460)
2 – zawór kulowy KZS
3 – wodomierz skrzydełkowy JS2,5 KD
4 – zawór antyskazitelny SOCLA EA25I DN25
= kurek spustowy
5 – złączka ISO

długość zabudowy wodomierzy wynosi 270 mm (pomiędzy nałączkami)
wodomierz dostarcza AQUANET
wodomierz montować w gotowym zestawie (np. COMOL)

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA WODOMIERZA DO DZ. 209/4 I 209/5



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jerzy Zając			
OBIEKT	Przyłącza wodociągowe		
TEMAT	Projekt sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Stolarskiej w ul. Krzywej w Gołęczewie		
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłużny przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej z rur żeliwnych		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jerzy Zając		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grażyna Zając		
Skala	1 : 100/100	Data 05.2019	Nr rysunku 3