LEGENDA

CO	Centrala oddymiania, jednostrefowa, prąd wyjściowy min. 4A, z kpl. akumulatorów.
	Ręczny przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej, z diodami sygnalizacyjnymi (dozór, alarm, uszkodzenie).
	Przycisk przewietrzania podtynkowy z wkładką i kluczem, do roboczego otwarcia okna.
	Optyczna konwencjonalna czujka dymu z gniazdem, kompatybilna z centralą pożarową.
	Siłownik z napędem łańcuchowym do automatycznego otwarcia okna oddymiającego. Siłownik w zakresie dostawy i montażu wykonawcy systemu oddymiania.

UWAGA

01. Okablowanie oraz sposób połączenia elementó instalacji zgodnie ze schematem;
02. Okablowanie prowadzić podtynkowo;
03. Okablowanie o odporności ogniowej montować podtynkowo, za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków;
04. Przyciski oddymiania oraz przycisk przeiwetrzania montować na wysokości ok. 1,4m;
05. Centralę oddymiania montować pod sufitem klatki schodowej;
06. Montaż elementów koordynować na bieżąco na budowie w celu wyeliminowania kolizji;
07. Wszystkie urządzenia systemu oddymiania z wymaganiami certyfikatami i świadectwami dopuszczenia wydanymi przez CNBOP;
08. Przed zamówieniem siłowoników okna oddymiajacego należy zweryfikować u producenta siłownika możliwość jego montażu na istniejacym oknie. Zaleca się aby motnażu siłowników dokonała firma wskazana przez dostawcę/producenta siłowników;

INWESTOR: GMINA SUCHY LAS ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las			**ADRES INWESTYCJI:** ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko
NAZWA IINWESTYCJI: **PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU POLEGAJĄCEJ NA DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BIEDRUSKU PRZY UL. 1 MAJA 81, dz. nr 47/4,GM. SUCHY LAS**			**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** **DRAFT BUDOWNICTWO** LESZEK WOJCIECHOWSKI ul. Wołkowyska 26/46 61-132 Poznań
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**UPRAWNIENIA**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**
PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Balcerek	WKP/0379/POOE/12	uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wiktor Gałęzowski	WKP/0384/POOE/13	uprawnienia budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	**STADIUM:** PROJEKT BUDOWLANY	**DATA:** WRZESIEŃ 2020	**SKALA:** 1:100
TYTUŁ RYSUNKU: **INSTALACJA ODDYMIANIA - RZUT PODDASZA**			**NR RYSUNKU:** **E_07**