



Brak R15 dla konstrukcji dachu
Brak RE15 dla przekrycia dachu
Brak parametru NRO

KOMENDA WOJEWODZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

| | | | |
|------------|---|---|-----------|
| Inwestor | Rafał Pytlak, Kamila Pytlak ul. Widokowa 2, 64-800 Oleśnica | | |
| Obiekt | PRZEBUDOWA WNĘTRZA BUDYNKU I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA ul. 1-go Maja 81, Biedrusko | | |
| Temat | EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) | | |
| Opracował | Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Rzecznik budowlany | |
| | <div><p>RZECZOWNICWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH inż. poż. Ryszard B. Kowalczyk Nr upr. 382/99</p></div> | <div><p>mgr inż. Gabriel Kozłowski 60-681 Poznań, os. Chłobrego 12/34 tel. 61 827-29 01 kom. 602 564 114 Rzecznik budowlany nr ewid. 30/93 uprawniony z art. 362 nr ewid. 923-60 oraz § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 nr ewid. 11/66</p></div> | |
| RZUT DACHU | | SKALA 1:100 | NR RYS. 5 |