



Fundamenty

Foundations

Fundament Foundation	Kosz kotwowy The anchors basket	A	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Waga fundamentu Weight of the foundation [kg]
B-80	KB-80	4xM16	190	300	800	115
F-100	KB-100	4xM20	190	300	1000	130
B-120	KB-120	4xM24	250	350	1200	220
B-150	KB-120	4xM24	250	350	1500	270
B-160	KB-120	4xM24	250	400	1600	400
B-200	KB-120	4xM24	250	400	2000	570
F1	KF-1	4xM27	300	800	1650	900
F2	KF-2	4xM33	300	820	1700	1150
F-5/1-16	KF-5/1	4xM33	400	1050	2500	2700
F-5/1-18	KF-5/1	4xM33	400	1050	2750	2950



Montaż słupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation



ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna
ul. Borówkowa 2, Suchy Las

Zamawiający: Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Obiekt/ Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Suchy Las.
Nr zlecenia: CHLUDOWO, UL. ŁAGIEWNICKA

Nazwa rysunku:

Widok fundamentu
pod słup oświetleniowy

Projektował: mgr inż. Krystian Siciński

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11

Data:
02.2019

Podpis:

Faza projektu:
PBW

Skala:
-

Format:
A4

Nr rysunku:

04

Rewizja:

-

Nr ark.:

1/1