



- UWAGA:
- W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać próbną odkrywkę. Prace w pobliżu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sposobem ręcznym.
  - Wykopy wąskoprzestrzenne
  - Rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U
  - Rury kanalizacyjne tłoczne PE100
  - Rura ochronna o średnicy Ø110 na skrzyżowaniu z sieciami kablowymi

LEGENDA

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Teren istniejący
- H Gleba
- NNB Nasyp niebudowlany
- Pd Piasek drobny
- Pg Piasek gliniasty
- Gp Gлина piaszczysta
- 71 Nr otworu geologicznego
- 1,0m Nawiercony poziom wody gruntowej
- 2,5m Ustabilizowany poziom wody gruntowej

ESKO CONSULTING Sp. z o.o.  
ul. Sieprna 112/36, 53-111 Wrocław  
BIURO: ul. Skarskiego 19, 65-454 Zielona Góra  
tel. (71) 431 45 46, fax (71) 431 45 45  
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

**Obiekt:** BUDOWA PEŁNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z DROGAMI W MIEJSCOWOŚCI ZIELATKOWO I CHLUDOWO, GMINA SUCHY LAS - ETAP 3  
**Tytuł rys.:** PROFIL - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

**Projektant:** mgr inż. Paweł Winturski  
**Projektował:** mgr inż. Bożena Baczyńska  
**Sprawił:** mgr inż. Andrzej Baczyński

**LBS/0063/POOS/09** do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej  
**Upr.bud. nr 212/001/Gw** do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej  
**Upr.bud. nr 1453/ZG** do projekt. w zakresie sieci sanitarnych

**Skala:** 1:100/1:500  
**nr rys.:** JS2.1  
**data:** 08.2017  
**data:** 08.2017  
**data:** 08.2017