


LZ:  
WLZ(WO)  
Kabel zasilający YKY-4x10mm<sup>2</sup>

X0:

Rozdzielnica ZR-S



01W1 Kabel fabryczny

1 xH07RN-F 7G1.5



1,3kW

Pompa P1

02W1 Kabel fabryczny

1 xH07RN-F 7G1.5



1,3kW

Pompa P2

03W2 Kabel fabryczny



0,129kW

Dmuchawa

WS1  
Kabel fabryczny



NLN

Sygnalizator pływakowy

WS2  
Kabel fabryczny



NLN

Sygnalizator pływakowy

WS3  
Kabel fabryczny



SG-25S

Sonda hydrostatyczna  
poziom pompownia

W3  
YKY3x2.5mm<sup>2</sup>



Lampa oświetleniowa

P.T.H.U. HYDRO-MARKO Marta Pluta ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin			Schemat strukturalny instalacji			Przepompownia ścieków PS ul. Słoneczna 2x1,8kW			PP		0		1	
-			2012-01-17			PROJ.: Tomasz Majewski			2		0		1	
			2017-12-06			OPR.: Maciej Tomczak							0	