



Julita Szczepaniak <julita.szczepaniak.rd@gmail.com>

Dotyczy zaopiniowania budowy chodnika w ul. Łąkowej, Krętej i Podgórnej w Suchym Lesie.

1 wiadomość

Małgorzata Pietras <Malgorzata.Pietras@aquanet.pl>

4 grudnia 2020 10:41

Do: julita.szczepaniak.rd@gmail.com

CC: biuro@zgksuchylas.eu

Numer sprawy: IBM/80-9-1/1256/2020

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

Wnioskodawca:

ROAD DESIGN Julita Szczepaniak

ul. Rolna 30

62-080 Tarnowo Podgórne

W odpowiedzi na pismo 2020/10/RD/70 z dnia 26.10.2020r. po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1, Koźiegłowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studni i skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze studniami, z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz rysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.
8. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji projektowanego chodnika z

istniejącymi hydrantami należy wystąpić do AQUANET w wydanie warunków na ich przebudowę.

9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przyłącza wodociągowe	
-----+	
Średnica [mm]	Strefa [m]
-----+	
DN<150	1,5
-----+	
DN≥150<300	3,0
-----+	
DN≥300	5,0

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami	
-----+	
Średnica [mm]	Strefa [m]
-----+	
DN<200	1,5
-----+	
DN≥200≤1400	2,5
-----+	
DN>1400	4,0

10. AQUANET nie planuje inwestycji w rejonie wskazanych prac drogowych dotyczących budowy chodnika.

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z załączoną mapą z wskreślonym uzbrojeniem AQUANET (See attached file: pud_105_2020chodnika w ulicy Łąkowej, Krętej i Pogodnej w Suchym Lesie.pdf)
opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawę prowadziła:

Małgorzata Pietras,

kom. 783945498,

mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Z poważaniem

Maria Ratajczak

Główny Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowej

=====

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy

KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł

(w całości opłacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet SA.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====

--

This mail was scanned by BitDefender

For more information please visit <http://www.bitdefender.com>

2 załączników



pud_105_2020chodnika w ulicy Łąkowej, Krętej i Pogodnej w Suchym Lesie.pdf
1064K



Bitdefender.txt
1K