

Suchy Las, 09.12.2020

**Biuro Projektowe Road Design Julita Szczepaniak
ul. Rolna 30, 62-080 Tarnowo Podgórne**

Dotyczy: Przebudowa drogi poprzez wykonanie chodnika w ulicy Łąkowej, Krętej i Pogodnej w Suchym Lesie

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do GCI 26.10.2020 niniejszym GCI sp. z o.o. uzgadnia projekt przebudowy kanalizacji GCI z uwagami dotyczącymi przebudowy.

W nawiązaniu do udostępnionego Państwu projektu Budowlanego proszę o:

- wymianę ram studni SKR-1 kl. A15 typu lekkiego na typ ciężki klasy B125 każdorazowo gdy studnia GCI znajdzie się w obszarze wjazdów na posesje lub innych obszarach, po których mogą poruszać się pojazdy (zatoczki, parkingi, itp.)
- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej w obszarach po których będą poruszać się pojazdy rurami osłonowymi dwudzielnymi,
- w przypadku wystąpienia kolizji studni GCI z projektowanym krawężnikiem, należy każdorazowo zgłosić taki fakt do GCI i określić zasady przebudowy kanalizacji teletechnicznej,
- w przypadku wystąpienia studni GCI w obszarze jezdni, należy każdorazowo zgłosić taki fakt do GCI i określić zasady przebudowy kanalizacji teletechnicznej,
- w przypadku różnic w rzędnych wysokościowych dotyczących przebudowanej drogi w stosunku do stanu pierwotnego należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową głębokość instalacji kanałów technologicznych po przebudowie. W przypadku konieczności zagłębienia kanałów technologicznych należy każdorazowo zgłosić taki fakt do GCI i określić zasady przebudowy kanalizacji teletechnicznej.

Z poważaniem
Krzysztof Cerbiński

Załączniki:

Projekt Budowlano Wykonawczy – 1 egzemplarz

Otrzymują:

1. Adresat