



WPŁYNĘŁO 19. 08. 2019

## Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: BI.7013.3.30.2018

Data: 13-08-2019

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak  
ul. Wł. Komara 2  
62-050 Mosina

Dotyczy: warunków technicznych na budowę oświetlenia drogowego w Złotkowie

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 18-07-2019r., dotyczącego wydania warunków technicznych na budowę oświetlenia drogowego w Złotkowie w załączeniu przesyłamy warunki techniczne wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Suchy Las  
*[Signature]*  
Alicja Szczęsna  
Kierownik Referatu  
Budowlano-inwestycyjnego

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Andrzej Klepka  
nr tel: 61 89 26 502

SuchyLas 

Urząd Gminy Suchy Las  
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
tel.: +48 61 8926-250, fax: +48 61-8125-212  
e-mail: [ug@suchylas.pl](mailto:ug@suchylas.pl), [www.suchylas.pl](http://www.suchylas.pl)

Godziny urzędowania:  
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00  
Biuro Obsługi Interesanta:  
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00





WPŁYNEŁO 19. 08. 2019

# Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: RK.7013.3.21.2019

Data: 08-08-2019r.

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las

128.2019.DKW

Wpłynęło dn. 09-08-2019

Przyjęto przez:

Grażyna Podaworna



02Y00GI4A

Referat Budowlano – Inwestycyjny  
w miejscu

Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego w Złotkowie rejon:  
ul. Pawłowicka ul. Sobocka i ul. Obornicka

1. Zaprojektować lokalizację słupów, zapewniając oświetlenie ulicy zgodnie z polskimi normami.
2. Projekt zlecić firmie z odpowiednimi uprawnieniami, obliczenia oświetlenia zachować zgodnie z PN.
3. W projekcie uwzględnić:
  - a) wycinkę gałęzi i drzew kolidujących z oświetleniem ulicznym,
  - b) słupy zamontować zachowując odległość dolnej krawędzi wnęki słupa nie mniejszej niż 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego od strony chodnika,
  - c) słupy zaprojektować i zamontować w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie konserwacji z podnośnika samochodowego,
  - d) zaprojektować oprawy Led z redukcją mocy,
  - e) zaprojektować słupy aluminiowe anodowane,
4. Budowę zlecić firmie z odpowiednimi uprawnieniami.
5. Przed przystąpieniem do prac na majątku istniejącej infrastruktury będącej własnością Gminy wykonawca zgłosi się do konserwatora oświetlenia, celem dopuszczenia do prac na urządzeniach elektrycznych. Nowy obiekt oświetlenia drogowego zostanie uruchomiony po bezusterkowym odbiorze robót.
6. Prace zanikające zgłosić do odbioru firmie prowadzącej konserwację oświetlenia drogowego w Gminie Suchy Las.
7. Po przeprowadzonych pracach wykonać obowiązujące pomiary elektryczne oraz inwentaryzację geodezyjną.
8. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego uzyskując zagęszczenie gruntu zgodnie z PN.
9. Projekt uzgodnić w Gminie Suchy Las ul. Szkołna 13.
10. Prace zgłosić do odbioru w Urzędzie Gminy Suchy Las przekazując dokumentację po wykonawcą.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Roma Juszczak  
nr tel: (61) 8926-503

Z up. Wójta Gminy Suchy Las  
Justyna Podaworna  
Kierownik  
Referatu Komunikacji

Urząd Gminy Suchy Las  
adres: ul. Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212  
e-mail: ug@suchylas.pl, [www.suchylas.pl](http://www.suchylas.pl)

Godziny urzędowania:  
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00  
Biuro Obsługi Interesanta:  
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

