

Numer pisma: DW/IBM/422/45437/2019
Numery spraw: IBM/80-9-1/697/2019

Poznań, 2019-08-07

Gmina Suchy Las
Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Dotyczy: Budowy infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie - rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką w Złotkowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu drogowego dla ww. zadania informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu oraz Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1 w Koziegłowach z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach wodociągowych oraz włazy studzienek kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami, skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych oraz wjazdami studzienek kanalizacyjnych. Należy wykonać obejście krawężnikiem wjazdów kanalizacyjnych.
6. Krawężnik nad wodociągiem i kanałem wykonać na podbudowie lekkiej.
7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.
8. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z działami eksploatacyjnymi AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
9. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m, dla sieci kanalizacji sanitarnej 1,2m nie może być zwiększone

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

>30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

10. W zakresie planowanej inwestycji AQUANET S.A. planuje przeprowadzenie prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, w związku z tym prosimy o podanie terminu realizacji planowanej inwestycji celem skoordynowania prac.

Załączniki:

- 5egz. planu sytuacyjnego z potwierdzeniem przebiegu uzbrojenia,
- informacja dotycząca RODO

Sprawę prowadziła: Olga Stachowska tel: 61 8359 320
e-mail: olga.stachowska@aquanet.pl

AQUANET
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU

Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Otrzymują:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Komara 2
62-050 Mosina

MSK
MSW