

Nr sprawy:*61.7021.6.34.2018.2*.....

Suchy Las, dnia 13 listopada 2018r.

Gmina Suchy Las

Ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Pełnomocnik:

BBF Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych do istniejących sieci kanalizacji deszczowej w Golęczewie

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2018r. (data wpływu do urzędu) w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych do istniejących sieci kanalizacji deszczowej w Golęczewie dla ulic: Działkowej, Zacisze, Cichej, Krętej, Wodnej i Krótkiej wydajemy następujące warunki techniczne:

1. Ścieki wprowadzone do kanalizacji deszczowej muszą odpowiadać warunkom – Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenia ścieków Dz.U. z 2018 r., poz. 1152;
2. Włączenia poszczególnych ulic należy wykonać do istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Tysiąclecia zgodnie z załącznikami inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej.
Ulica Działkowa do wykonanego odejścia o średnicy 250 mm – załącznik nr 1;
Ulica Zacisze do wykonanego odejścia o średnicy 200 mm – załącznik nr 2;
Ulica Cicha do wykonanego odejścia o średnicy 400 mm – załącznik nr 3;
Ulica Kręta do wykonanego odejścia o średnicy 400 mm – załącznik nr 4;

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

1 2 1 8

2 0 1 8

Ulica Krótka do wykonanego odejścia o średnicy 300 mm – załącznik nr 5;

Jednocześnie informujemy, że odprowadzenie w ulicę Dworcową należy uzgodnić z właścicielem sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicy, czyli z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przekazujemy fragmenty inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia wykonanego w ulicy Dworcowej na skrzyżowaniu z ulicą Wodną – załącznik nr 6 i ulicą Krętą – załącznik nr 7.

3. Projekty sieci kanalizacji deszczowej powinny zawierać obliczenia wielkości spływu wód opadowych wg wzoru : $Q = q \times A \times \Psi$ (gdzie: q – miarodajne natężenie deszczu, A – powierzchnia odwadniana, Ψ – współczynnik spływu zależy od rodzaju powierzchni);
4. Projektant wykonuje dokumentację projektową zgodnie z art. 34 ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity. Trasę projektowanego uzbrojenia należy opracować na mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500, a następnie uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w PODGiK w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
5. Projekt sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.

Z up. Wójta Gminy Suchy Las

Anna Szczepańska
Kierownik Referatu
Budowlano-Inwestycyjnego

Otrzymują:

1. Adresat
2. BI a/a

Sprawę prowadzi: *Wioletta Frankowska pok. 114, e-mail: wioletta.frankowska@suchylas.pl
tel. 61 89 26 585*