

Szamotuły, dnia 02.03.2022r.  
PEO22P026130  
MU/MD

BW Pracownia

Wpłynęło dn. 07.03.2022r.

**BW Pracownia drogowa**  
**Bartosz Wojcieszak**  
**ul. Sportowa 9K**  
**55-093 Brzezia Łąka**

Dotyczy: *uzgodnienie planów sytuacyjnych dla zadania: „Rozbudowa ul. Krętej od ul. Stolarskiej do ul. Tysiąclecia w Gołęczewie”.*

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu przedmiotowy zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem dostosowania się do następujących uwag. Na dołączonych planach stwierdziliśmy lokalizację linii napowietrznej i przyłączy kablowych nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym nn-0,4 KV, które występują w rejonie inwestycji. W załączeniu przesyłamy plan z naniesionymi w rejonie inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi następującymi kolorami: linia nn 0,4 kV – kolor zielony.

**Pozostałe ustalenia:**

1. Istniejące kable w miejscu projektowanych zjazdów i skrzyżowań z projektowaną nową nawierzchnią należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne:
  - dla linii kablowych Nn 0,4 kV - średnica zewnętrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego,
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
5. Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nawierzchni.
6. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych i oświetleniowych nie będących w eksploatacji RD- Szamotuły.

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

7. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Obornikach tel. 618385610, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeń energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczętą na piśmie przewodnim).

**8. W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Szamotuły z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.**

9. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły  
Dział Majałku Sieciowego  
KIEROWNIK  
*Marek Fencik*

k.o.

a/a

Załączniki:

Projekt sytuacyjny - 1 egz.

Sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania, telefon 618847343

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl