

Poznań, 2019-08-26

Numer pisma: DW/IBM/361/48531/2019

Numery spraw: IBM/810/306/2017

**BBF Sp. z o.o.**  
**Dąbrowskiego 461**  
**60-451 Poznań****Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy uzbrojenia wodociągowego w Gołęczewie,  
Gmina Suchy Las. ETAP II B.**

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, w nawiązaniu do spotkania w dniu 27.05.2019 r., po zapoznaniu się z poprawioną dokumentacją (poprawki naniesione zgodnie z mailem z dnia 26.02.2019 r.) informujemy, że uzgadniamy pod numerem **IBM/810/306/2017** projekt w zakresie:

- przebudowa hydrantów W25-W25H, W26-W26H, W1-WH1 - bez uwag,
- przebudowa sieci wodociągowej W4-W8 (PE125, L=57,5m) - bez uwag,
- przebudowa sieci wodociągowej W16-W17 (PE125, L=9,3m) - bez uwag,
- przebudowa sieci wodociągowej W2-W3 (PE125, L=14,6m) - bez uwag,
- przebudowa sieci wodociągowej W15-W18 (PE125, L=141,9m) z przepięciem przyłączy do działek nr 317/2, 317/3, 317/4, 317/6, 351/5
- przebudowa przyłącza wodociągowego W22-W22a (PE32, L=4,25m) - bez uwag,

Uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

- zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi, akceptujemy odstępstwo od warunków w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na odcinku W15-W18 (zmiana zakresu przebudowy),
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami AQUANET zawartymi w opracowaniu Aquanet SA „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Aquanet SA, styczeń 2013r. wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik:

1 egz. dokumentacji

*Otrzymują:*  
**Gmina Suchy Las**  
**Szkolna 13**  
**62-002 Suchy Las****AQUANET**  
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU  
Maria Ratajczak  
Główny Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej